



وزارة الصحة
Ministry of Health

الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمات الاجتماعية

المواصفات لأجنحة التنويم للصحة النفسية بالمستشفيات العامة والتخصصية

الإصدار الأول

1443هـ / 2022م

مواصفات أجنحة التنويم:

- أن يكون القسم في الدور الأرضي (وإن كان في دور علوي فتراعى جوانب السلامة الأخرى المتعلقة بالدرج والشبابيك).
- أن يكون للجنح كاونتر استقبال مع مراعاة ضوابط الأمن والسلامة للمنومين.
- أن تكون محطة التمريض في مكان يسمح بمراقبة المرضى مزودة بشاشات ملاحظة.
- وجود صالة/غرفة واسعة لجلوس المرضى وممارسة بعض الأنشطة العلاجية داخل الجنح.
- تخصيص غرفة لمرور الفريق المعالج.

المواصفات المطلوب مراعاتها عند إنشاء قسم جديد ويمكن تطبيقها على الأقسام المستهدفة حالياً متى ما مكن ذلك:

المساحة تتناسب مع عدد الأسرة بأحد الخيارات التالية: <ol style="list-style-type: none">1. غرفة فردية بمساحة تقريبية (9 متر مربع).2. غرفة أربعة أسرة فأكثر بمساحة لا تقل عن (20) متر مربع أو أكثر بواقع (5) متر مربع / سرير.3. مراعاة الأثاث الذي يتم وضعه في الغرفة ان يكون للاحتياجات الأساسية فقط.	المساحة
<ol style="list-style-type: none">1. أبواب خشبية بعرض يسمح بدخول سرير طبي، ذات مزالج دوارة ودون مقابض داخلية تسمح بإيصالها من الداخل وبمفتاح ومقبض خارجي لا يمكن عقد أو تعليق شيء بها.2. يفتح للخارج ليسهل الحركة عند الإخلاء وحتى لا يستطيع النزلاء إغلاق ومنع الفريق من دخول الغرفة.3. يحتوي على نافذة روية يسمح برؤية الغرفة مصنوعة من اللكسان الشفاف الغير قابل للكسر وبسماكة عالية أو الزجاج غير قابل للكسر أو نوعية أخرى آمنه.	الأبواب
<ol style="list-style-type: none">1. تكون من الزجاج الآمن الغير قابل للكسر أو الخلع.2. تركيب شبك حماية خارجي بشكل جمالي.	النوافذ

<ol style="list-style-type: none"> 1. إمكانية فتح الأبواب من الخارج. 2. عدم وضع سواتر من القماش او البلاستيك للمروش. 3. يفضل عدم وضع شطاف وان تستعمل كراسي ذات فتحات مياه تنظيف داخلية للاغتسال وان تكون مرشات المياه مثبتة جداريا دون أنابيب خارجية. 4. إخفاء جميع اعمال السباكة داخل الجدران. 5. ان تستعمل مفاصل ملساء دون حواف حادة ومقاومة للكسر. 6. في حالة وجود مرايا أن تكون المرايا لاصقة وغير قابلة للكسر. 	دورات المياه
<p>يجب أن تكون الغرفة خالية من مخارج الكهرباء (الأفياش) وفي حال وجودها يجب أن تكون بمعايير مطابقة للأمن والسلامة.</p>	الأفياش الكهربائي
<ol style="list-style-type: none"> 1. استخدام إضاءة جيدة ومريحة. 2. أن تكون الإضاءة مركبة على السقف مباشرة وعليها شبك وعدم استخدام الأسقف المستعارة. 3. عدم استخدام أي كيابل أو تمديدات خارجية ويجب أن تكون مدفونة في الجدران أو السقف. 	الإضاءة
<p>حسب المعايير والمواصفات المعتمدة للمنشآت الصحية.</p>	أنظمة الحريق
<p>تركيب كاميرات وفق السياسات الخاصة بمراقبة المرضى.</p>	المراقبة
<ol style="list-style-type: none"> 1. أن يكون التكييف مركزي. 2. أن تكون فتحات التكييف والهواء جانبية حتى لا نضطر لتركيب أسقف مستعارة. 3. عند وضع المنظم (الثيرموستات) داخل الغرفة يركب بعيداً عن متناول النزلاء ويوضع له حماية مناسبة من العبث . 	التكييف
<ol style="list-style-type: none"> 1. يفضل أرضيات الفينيل لمرونتها ولتقليل أضرار السقوط عند حدوثه. 2. مقاوم للبكتيريا وسهل التنظيف. 	الأرضيات
<ol style="list-style-type: none"> 1. عدم وجود أركان حادة وحال وجودها يتم تركيب حامي زوايا. 2. الدهانات بألوان مريحة للنفس مثل (الأزرق الفاتح جداً) و (الأخضر الفاتح جداً) 3. أن تكون قدر الإمكان مقاومة للبكتيريا. 4. أن تكون قدر الإمكان مقاومة للخدش. 5. أن تكون سهلة التنظيف. 	الجدران

القوى العاملة المطلوبة لتشغيل الأجنحة:

التخصص	العدد لكل 25 سرير
استشاري طب نفسي	1
أخصائي طب نفسي	2
طبيب مقيم نفسية	3
أخصائي نفسي غير طبيب	2
أخصائي اجتماعي	2
تمريض	18

