



نموذج إضافة أصناف الرجيع

المنطقة	الجوف
اسم الجهة	مستشفى ميقيوع العام
عنوان الملف	رجيع
التاريخ	1448-05-08هـ

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
1	مكيف شباك	183	ضعيفة	تحتاج صيانة دورية
2	مكيف سيلت	8	ضعيفة	تحتاج صيانة دورية
3	Air Vent for sand filters 1 inch	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
4	Air Vent for Housing Filters 0.5 inch	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
5	Flow meters for product line (On Line Type) Female Threaded 2 inch	2	تالفه	تم استبدالها بجديد
6	Complete overhaul for Feed / Backwash pumps	2	تالفه	تم استبدالها بجديد
7	Complete overhaul for Feed / Backwash pumps	2	تالفه	تم استبدالها بجديد
8	PVC NRV Flange Type DN32	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
9	PVC Gate Valve Flange type DN-32 for Reject line	2	تالفه	تم استبدالها بجديد
10	PVC Gate valve DN32 For Reject Discharge Line	2	تالفه	تم استبدالها بجديد
11	St St Ball valve for Reject line 1 inch	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
12	St St Ball valve for Reject line 1 inch	4	تالفه	تم استبدالها بجديد
13	The ORP Controller	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
14	Spare parts for control panel	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
15	Multi Media for Sand Filter size 42*72 including the accessories and Laterals	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
16	The PH Controller	1	تالفه	تم استبدالها بجديد
17	Pump (2 Non Acid Use & 1 for Acid	3	تالفه	تم استبدالها بجديد
18	*6 mm (50 meter	50	تالفه	تم استبدالها بجديد



نموذج إضافة أصناف الرجيع



وزارة الصحة
Ministry of Health